



Основна школа „Јован Поповић“
ул. Краља Милана IV број 14
К р а г у ј е в а ц
Број : 02-2526
Датум: 12.11.2019. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке у мале вредности „Замена прозора“ број 1.3.2./2019 – поновљени поступак

Поводом вашег захтева за појашњењем конкурсне документације, деловодни број захтева 02-2523 од дана 08.11.2019, дајемо Вам следећи одговор:

Питање 1:

У конкурсној документацији за ЈН број 1.3.2./2019 у предмеру и предрачуну радова тражи се услов:

- коефицијент за крило и шток $U_f \leq 1,3W/m^2K$
- коефицијент за стакло $U_g \leq 1,1W/m^2K$
- коефицијент за цео прозор $U_w \leq 1,16W/m^2K$

Када се прерачуна вредност тражених коефицијената за стакло, крило и шток није могуће добити тражени коефицијент за цео прозор. Да ли је грашка у предмеру и ако јесте молимо Вас да извршите измену конкурсне документације како би могли да дамо адекватну понуду за наведене позиције.

Одговор 1:

Није у питању грешка у предмеру, коефицијент топлотне проводљивости целог прозора мора бити $U_w \leq 1,16W/m^2K$. Конкурсном документацијом 02-2512 од 08.11.2019. дефинисано је да понуђени профили буду без удела рециклата, тако да је тражена топлотна проводљивост целог прозора прилагођена наведеном захтеву.

Комисија за јавну набавку